

給水装置工事施工計画書

1. ① 給水装置設置場所 多賀城市 中央2丁目1-1
2. ② 給水装置申込者名 多賀城 太郎
3. ⑬ 指定給水装置工事事業者 多賀城水道工事店

4. 工事概要

① 工事種別	④ 新設・ 改 造・ 修 繕・ 撤 去
② 給水対象	⑭ 戸建・ 集 合・ ア パ ト ・ 受 水槽 其他
③ メーター口径	⑮ φ20 mm×1 ケ・φ mm× ケ・口径変更φ mm× ケ→φ mm× ケ
④ 給水管取出	⑯ 配水管・ 給 水管 口径 50mm 管種 PP・取出給水管 口径 25mm 管種 PP
⑤ 掘削部分	⑰ 国 道・ 県 道・ 市 道・ 私 道・私有地(自己所有・他人所有)
⑥ メーター位置	⑱ 官民境界より 1.5 m・民民境界より 0.5m・設置場所 宅地内
⑦ 止水栓位置	⑲ 官民境界より 0.5 m・民民境界より 2.5m・設置場所 宅地内
⑧ 事前協議	⑳ 未 ・ 済 ・無
⑨ 協議事項	㉑ 無・ 有 (開発行為(造成・建築)・受水槽・直結協議)
⑩ 分水・分岐止	㉒ 無・ 有 (せん孔,チーズ)(サドル止,切管+ソケット)
⑪ その他	㉓ 譲渡書 ・ 土地使用承諾書 ・ 分岐引用承諾書 ・ 念書 ・ 覚書

5. 給水装置材料表

㉔ メーター上流側給水管及び給水用具材料

品 種	寸 法	呼 称	数 量	備 考
サドル付分水栓	φ50×φ25	ケ	1	
PP管	φ25	m	3	
PP管	φ20	m	2	
保温チューブ	φ25	m	3	
保温チューブ	φ20	m	2	
止水栓	φ25	ケ	1	
PPソケット	φ25×φ20	ケ	1	
開閉防止型止水栓	φ20	ケ	1	
逆止弁	φ20	ケ	1	
メーターボックス	φ20用	ケ	1	
防食テープ		式	1	

㉕ メーター下流側給水管及び給水用具材料表(管類、継手類、給水用具等)

メーター下流側給水管及び給水用具材料を記載してください	

上記給水管及び給水用具の使用材料は、政令で定める基準に適合している基準適合品を使用することを確約いたします。

⑩ 給水装置工事主任技術者 免状交付番号 第 **123456** 号
氏名 **多賀城 工事**

㉖ 平面図

平面図：給水取出し部分から、給水用具までの給水装置の平面図。
縮尺は1/100または1/150とする。用紙に納まらないときは別紙可とする。

㉙ 位置図

市 で 記 入 し ま す	㉗ 既設給水装置 (加入金)の有無	有・無 mm	<p>申請場所は赤で囲み斜線を引く </p>
	水栓番号		
	メーター番号		
	指 示 事 項		
㉘ 上記指示事項を厳守し、給水装置工事を行う事。		年 月 日承認	

